

索普新材料精化事业部消防水池新增自动补水功能及车棚喷淋头维修工作量

工程名称：精化事业部消防水池新增自动补水及车棚喷头维修

序号	名称	规格、型号	计量单位	工程量	备注
1	电磁闸阀	DN100, DC24V	个	1	
2	遥控浮球阀	AC220v	个	1	
3	控制电源	DC24V	个	1	
4	室内控制箱		个	1	
5	镀锌管	DN20	米	60	
6	线缆	RVV2*2.5	米	65	
7	喷头	DN15/68℃	个	70	

投标单位须满足以下要求：1. 具备消防安装的贰级及以上资质单位。2. 安装的消防设施，调试符合性能要求，并出具调试报告。

朱子国